



ALGEMEEN BESTUUR

Vergadering d.d.:	29 mei 2019	Agendapunt:	10
Betreft:	Informerend	Programma:	3. Gezuiverd water
Portefeuillehouder:	Beerda		
Route:	DB-AB		

Onderwerp

Voortgangsrapportage vervangen filterpersen

Bijlagen

Geen

Kennisnemen van

de voortgang van het vervangen van de kamerfilterpersen door membraanfilterpersen op de rioolwaterzuivering in Garmerwolde.

Inleiding

Op 11 juli 2018 en 6 februari 2019 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken van de werkzaamheden op de rioolwaterzuivering in Garmerwolde. Inmiddels zijn we verder gevorderd met de werkzaamheden en willen wij u hierover informeren.

Kernboodschap

Het werk is zoals ook in de eerdere rapportages aangegeven gegund aan de aannemerscombinatie Aan de Stegge en omvat het vervangen van vijf kamerfilterpersen door drie membraanfilterpersen. Na het afronden van de voorbereidende werkzaamheden is op 22 november 2018 de eerste membraanfilterpers in het gebouw gebracht en in de daarop volgende weken geïnstalleerd en aangesloten. In januari 2019 is de membraanfilterpers in het proces van de slibverwerking geïntegreerd en bevindt zich sindsdien in de testfase. In het begin van de testfase hebben technische storingen geleid tot het doorvoeren van wijzigingen in de software van de filterpersen. Op dit moment werkt de filterpers storingsvrij, maar worden de contractuele setpoint nog niet gehaald. In de week van 13 mei 2019 wordt door de aannemer een plan gepresenteerd hoe te kunnen voldoen aan deze setpoints.

Vervolg

Na het behalen van de setpoints van de eerste membraanfilterpersen worden na elkaar de tweede en derde membraanfilterpers geleverd, geïnstalleerd en aangesloten. Als afronding van het project worden de laatste twee kamerfilterpersen verwijderd.